



NÚMERO		
SH/UAWARMYSG/1746/2021		F-0204
DÍA	MES	AÑO
04	08	2021


FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

ÓRGANO RESPONSABLE				
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				
CLAVE PRESUPUESTARIA			NOMBRE DEL COMISIONADO	
CP	CA	FU	C. ARON DE JESUS HERNANDEZ LEON	
2020	21111110	5		
SF	AI	PT	CATEGORÍA	TEL. OFICINA. EXT.
2	S01	A001	TECNICO "D"	69 14043 65377
MOTIVO DE COMISIÓN				
REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO Y ACOMETIDA COMPLETA PARA SOLICITAR NUEVO CONTRATO TRIFÁSICO PARA EL SERVICIO ELÉCTRICO.				
LUGARES DE COMISIÓN		TONALA, CHIAPAS		
PERIODO		CUOTA DIARIA VIÁTICOS	TOTAL DE DÍAS	IMPORTE
INICIO	TÉRMINO			
16/08/2021	17/08/2021	\$ 1,159.00	2	\$ 2,318.00
18/08/2021	18/08/2021	\$ 386.00	1	\$ 386.00
				\$ 0.00
				\$ 0.00
NOTA: ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN CINCO DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO				
AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN			ÁREA ADMINISTRATIVA	
 LIC. SARA EUGENIA ALFARO GOMEZ JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO			 LIC. SARA EUGENIA ALFARO GOMEZ JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA	

IMPORTE DE LA COMISIÓN			
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	MEDIO DE TRANSPORTE	
VIÁTICOS	\$ 2,704.00	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL
PASAJES		No. PLACAS	MODELO
COMBUSTIBLES		CY4024A	2000
OTROS		<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO PÚBLICO
TOTAL:	\$ 2,704.00	<input checked="" type="checkbox"/>	AEREO
IMPORTE CON LETRAS: (DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)			
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A 04 DE AGOSTO DE 2021		BUENO POR (EN LETRA)	
		TRANSFERENCIA <input checked="" type="checkbox"/>	CHEQUE <input type="checkbox"/> No.
		COMISIONADO	
		C. ARON DE JESUS HERNANDEZ LEON	
LUGAR Y FECHA		NOMBRE Y FIRMA	

CERTIFICACION DE COMISION Y PERMANENCIA		
FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
16/17/08/2021	TONALA, CHIS	
18/08/2021	TONALA, CHIS	

COMPROBACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN			
CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA
VIÁTICOS	\$ 2,704.00	\$ 2,704.00	0
PASAJES			
COMBUSTIBLES			
OTROS			
TOTAL	\$ 2,704.00	\$ 2,704.00	0

IMPORTE DE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)		
<p>SALDO A FAVOR DEL:</p> <p><input type="checkbox"/> COMISIONADO <input checked="" type="checkbox"/> ORGANISMO PÚBLICO</p>		
<p>SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN</p> 	<p>JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD</p>	
	<p>C.P. ENRIQUE HERNÁNDEZ GÓMEZ</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>C. ARON DE JESUS HERNANDEZ LEON</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/SECRETARIA DE HACIENDA
R.F.C. GEC8501013X9
BLVD ANDRES SERRA ROJA N° 1090, PISO 14, COL. PASO LIMON
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, CP. 29049

TRANSFERENCIA ELECTRONICA No.: 0673

12 DE AGOSTO DE 2021

C. ARON DE JESUS HERNANDEZ LEON

\$2,704.00

(DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

FIRMA

CONCEPTO:
PAGO VIATICOS, OPPC. 1450

FIRMA DE RECIBIDO

BANCO	CUENTA	FOLIO
BANORTE, S.A.	1136496503	0673

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

0 0

ELABORO TRANSFERENCIA	REVISO	Vo. Bo.
C.P. MARICELA MOLINA HERNANDEZ SECCION DE TESORERIA	C.P. ENRIQUE HERNANDEZ GOMEZ JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	LIC. SARA EUGENIA ALFARO GOMEZ JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



Secretaría de Hacienda
Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
Sección de Mantenimiento

"2021, Año de la Independencia"

Memorandum: SH /UAA/ARMYSG/1746/2021
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
Julio 29 de 2021.

F-201

Viáticos \$ 2,704.00

C.P. ENRIQUE HERNÁNDEZ GÓMEZ
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD
EDIFICIO

Solicito a usted, viáticos, combustible y pago a casetas para el C. Julio Amílcar Gómez Rosales, Analista "F", (en vehículo oficial Marca Chevrolet, tipo Express, modelo 2000, placas de circulación CY 4024 A), Saúl Ovando Ovando, Técnico "E", Miguel Ángel Hernández Rodríguez, Auxiliar de Servicios "B" y Arón de Jesús Hernández León, Técnico "D"; quienes se trasladarán a realizar trabajos de instalación de base para medidor trifásico y acometida completa para solicitar nuevo contrato trifásico para el servicio eléctrico en la **Delegación de Hacienda Tonalá**, los días 16, 17 Y 18 de agosto del año en curso, solicitado con Oficio No. SH/SUBI/DHTON/0134/2021 de fecha febrero 10 de 2021.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Vo. Bo.

MTRO. LUIS GUMARO SILVA SOLÍS
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

LIC. SARA EUGENIA ALFARO GÓMEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

Ccp.- Mtra. Elvira del rosario Molina Figueroa.- Jefa del Área de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.
Ccp.- Ccp. Ledi Yaret Chamé Cruz.- Jefe de la Sección de Control Vehicular.- Para su conocimiento.
SEAG/LGSS/JAGR/frp
C.c.p. Archivo.



Secretaría de Hacienda
Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales

"2021, Año de la Independencia"

Memorándum: SH /UAA/ARMySG/01975/2021
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
Agosto 27 de 2021.

C.P. ENRIQUE HERNÁNDEZ GÓMEZ
JEFE DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y CONTABILIDAD
EDIFICIO

Para los trámites administrativos procedentes, anexo formatos de comisión No. UAA/201/2021, UAA/202/2021, UAA/203/2021 y UAA/204/2021, bitácora de recorrido, tickets y facturas de casetas, e informe de actividades realizadas en la **Delegación de Hacienda Tonalá**, del 16 al 18 de agosto del año en curso, por personal perteneciente a ésta área a mi cargo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente

Vo. Bo.


MTRO. LUIS GUMARO SILVA SOLÍS
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES




LIC. SARA EUGENIA ALFARO GÓMEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

Ccp. Lic. Sara Eugenia Alfaro Gómez Jefa de la Unidad de Apoyo.- Para su conocimiento.
Ccp.- CP. Ledi Yaret Chamé Cruz.- Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.
SEAG/LGSS/JAGR/frp.





Secretaría de Hacienda
Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
Sección de Mantenimiento

Asunto: Se envía informe de comisión
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
Agosto 26 de 2021.

LIC. SARA EUGENIA ALFARO GÓMEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
EDIFICIO

Derivado de la comisión No. UAA/0204/2021, efectuada del 16 al 18 de agosto del año en curso, envío a usted el informe de actividades realizadas de trabajos de instalación de base para medidor trifásico y acometida completa para solicitar nuevo contrato trifásico para el servicio eléctrico en el inmueble que ocupa la **Delegación de Hacienda Tonalá ante C.F.E.**, y que a continuación se describe:

DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDA Y BASE DE MEDIDOR (BIFASICA), INCLUYE: CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

CAMBIO DE LA BASE DE MEDIDOR (TRIFASICO) Y PREPARACION DE ACOMETIDA PARA REALIZAR CONTRATO NUEVO TRIFASICO Y AUMENTO DE CARGA ANTE C.F.E. PARA MEJORAR EL SERVICIO ELECTRICO REQUERIDO

Derivado de la necesidad de mejorar el servicio eléctrico para el inmueble que ocupa la Delegación Hacendaria, fue necesario reemplazar la base del medidor existente a 110 volts por una base trifásica de 7/200 ampers, acometida completa (tubo mufa de 1 ½) con tres hilos de conducción eléctrica calibre #4 y 1 hilo de neutro calibre #6, instalación de la tubería a base de taquetes expansivos de ¼ con abrazaderas galvanizadas tipo omega. Fue necesario desmontar centros de carga de circuitos independientes para aire acondicionado. Sistema eléctrico en contactos para poder realizar los circuitos eléctricos trifásicos para alimentar la carga eléctrica considerable por cada circuito eléctrico.

Se instaló el centro de carga general 3 x 150 ampers con su respectivo gabinete, tendido de tubería galvanizada de 1", anteponiendo el conductor eléctrico, potenciándolo con calibre #6 a una distancia de 15 metros, a 3 hilos, interconexiones desde la base de medidor trifásico al centro de carga con tubería tipo licuatite de 1 ½".

Se realizó libranza de circuitos eléctricos en la base del medidor para corte de energía eléctrica para realizar trabajos requeribles en el reemplazo de conductores eléctricos, centros de carga, cambio de interruptores; así como la preparación de los conductores eléctricos para la alimentación eléctrica desde la línea de transmisión de C.F.E. hasta la acometida del inmueble.

Ccp.- Archivo



SECRETARÍA
DE HACIENDA
Y FISCALÍA

Secretaría de Hacienda
Unidad de Apoyo Administrativo
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
Sección de Mantenimiento

Se realizó la interconexión de los conductores eléctricos a las líneas aéreas de C. F. E., realizando cortes a la energía eléctrica momentánea para poder efectuarlo, así como balanceo de cargas, independización de circuitos eléctricos para aires acondicionados, circuito eléctrico en alumbrado, contactos y circuito independiente para el SITE de comunicaciones, incluye: ranuraciones, colocación de tierra física con varilla copper well, abrazaderas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Se independizó el circuito eléctrico para equipos de aire acondicionado tipo minisplit en planta alta. Se instaló el cableado y/o el conductor adicional calibre #6 para establecer los circuitos trifásicos y de esta manera poder balancear las cargas por cada circuito eléctrico hasta 15 metros del conductor eléctrico calibre #6, incluye: interconexión en cajas de registro, instalación de los conductores eléctricos con 03 hilos al centro de carga QO3 Square D, con el interruptor termomagnético 3 x 70 amper y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Se independizó el circuito eléctrico de la instalación de la bomba que suministra agua desde la cisterna al tinaco, realizando tendido de cable calibre #12, desde el centro de carga de distribución al interruptor que tiene como medida de seguridad 1 x 20 amper; así como realizar instalación eléctrica en alumbrado para el área donde se encuentra la bomba, ya que ésta área se encontraba oscura, incluye: verificación de voltaje, pruebas de encendido y apagado de la bomba, verificación de encendido y apagado del sistema de alumbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Se realizó interconexiones del cableado y/o conductor eléctrico de 03 hilos calibre #4 y 01 hilo calibre #6, desde la acometida nueva a la base del medidor, realizando cortes al sistema eléctrico para realizar los trabajos requeribles, interconexión desde la base del medidor al centro de carga general 3 x 150 amperes, incluye: chequeo de voltajes, balanceo de cargas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Nota: Es importante mencionar que va a ser necesario que cuando el personal de la empresa de C.F.E. realice la instalación del hilo de conducción eléctrica para poder tener el contrato trifásico, se realice verificación e interconexión con la línea del medidor y acometida para realizar el balanceo de carga y poder establecer el buen funcionamiento eléctrico requerible para esa Delegación.

Esperando haber cumplido lo encomendado, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

C. ARON DE JESUS HERNANDEZ LEON

Vo. Bo.

MTRO. LUIS GUMARO SILVA SOLÍS
JEFE DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Ccp.- Archivo